

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Χολαργός, 27/09/2023

1<sup>ο</sup> Λυκείου Χολαργού

Καραϊσκάκη & Μελά 16

15561 Χολαργός

[sylogos1lh@gmail.com](mailto:sylogos1lh@gmail.com)

**Προς:**

1. Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλο, [dimarxos@dapaxol.gov.gr](mailto:dimarxos@dapaxol.gov.gr)

[protocol@dapaxol.gov.gr](mailto:protocol@dapaxol.gov.gr)

2. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ζωής και Παιδείας, κ. Μιχάλη Τράκα

[michalistrakas@gmail.com](mailto:michalistrakas@gmail.com)

3. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού

[texniki\\_ypiresia@dapaxol.gov.gr](mailto:texniki_ypiresia@dapaxol.gov.gr)

4. Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κα Αγγαία Σουρανή, [skolepitropi\\_de@dapaxol.gov.gr](mailto:skolepitropi_de@dapaxol.gov.gr)

**Κοινοποίηση:**

1. Διευθύντρια 1<sup>ο</sup> ΓΕΛ Χολαργού

κα Ευγενία Φραντζεσκάκη

[mail@1lyk-cholarg.att.sch.gr](mailto:mail@1lyk-cholarg.att.sch.gr)

2. Ένωση Γονέων Παπάγου Χολαργού

[enosigoneonpx@gmail.com](mailto:enosigoneonpx@gmail.com)

**Θέμα: Προβλήματα από την εισροή υδάτων στο κτιριακό συγκρότημα του 1<sup>ο</sup> ΓΕΛ Χολαργού.**

Όπως ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση (όχι μόνο εμείς αλλά και οι υπηρεσίες σας) νωρίς σήμερα το πρωί, μετά τη βραδινή βροχή, το 1<sup>ο</sup> ΓΕΛ Χολαργού έβαλε και πάλι (!) νερά σε διάφορα σημεία.

Όπως διαπιστώθηκε εν συνεχεία από επιτόπια παρουσία της προέδρου του Συλλόγου μας, στο παλιό κτίριο είχαμε εισροή υδάτων σε μια αίθουσα διδασκαλίας, στον χώρο έξω από το γραφείο των καθηγητών και γενικά στους διαδρόμους του πρώτου ορόφου, με αιτία το ανεπαρκές για μεγάλο όγκο νερού λούκι της κεραμοσκεπής, που φτιάχτηκε πέρσι (!). Η κεραμοσκεπή επιπλέον δεν έχει στεγανοποιηθεί με την πλάκα από κάτω, κάτι που είναι απόλυτα εμφανές από την πλευρά του αλσυλλίου.

Σε αίθουσα του νέου κτιρίου (στο οποίο, θυμίζουμε, τα έργα αναβάθμισης έχουν ολοκληρωθεί και κοστίζει ένα σωρό λεφτά των φορολογούμενων πολιτών) πάλι τρέχουν νερά μέσα από τα φώτα. Η μόνωση στην ταράτσα (η οποία σημειωτέον έγινε πέρσι λόγω


παρόμοιων προβλημάτων) είναι σε κακή κατάσταση. Στην τοιχοποιία, παρατηρούνται αποκολλημένοι σοβάδες λόγω συσσωρευμένης υγρασίας. Η νέα θερμοπροστασία «έσκασε».

Η σιδερένια πόρτα στην είσοδο επί της οδού Καραϊσκάκη είναι ετοιμόρροπη.


Το Γυμναστήριο δεν διαθέτει εξαερισμό! Και το χειρότερο, που το μάθαμε σήμερα από τη Διεύθυνση, μάρμαρα που αποκολλήθηκαν από την ταράτσα του Γυμναστηρίου κατά την προηγούμενη κακοκαιρία έπεσαν στην αυλή του σχολείου. Αν ήταν κάποιος από κάτω, τι θα γινόταν; Ούτε να το σκεφτούμε δεν θέλουμε!

Σας στέλνουμε συνημμένα σχετικό φωτογραφικό υλικό και παρακαλούμε για άμεση συνάντηση με εκπροσώπους του Διοικητικού μας Συμβουλίου και άμεσες ξεκάθαρες απαντήσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των προβλημάτων του κτιρίου.

Με εκτίμηση,

Η πρόεδρος  
  
Κλαίρη Βογιατζάκη



Η γραμματέας  
  
Ελένη Δημητρακάκη