

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Από το καλοκαίρι του 2024 υλοποιείται από τον ΟΑΣΠ το πρόγραμμα “Προσεισμικός Έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινοφελούς χρήσης, στο στάδιο του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου.

Στο Δήμο Αθηναίων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των σχολείων, καθώς υπολείπονται ακόμη 10 σχολικά συγκροτήματα τα οποία αναμένεται να κληρωθούν στο τέλος της εβδομάδας (28/02/2025).

Από το σύνολο των ελέγχων έχουν σταλεί στο Δήμο Αθηναίων πορίσματα μόνο για 28 σχολικά συγκροτήματα. Από τη Δ/ση Κτιριακής Υποδομής έχει σταλεί επίσημα επιστολή στον ΟΑΣΠ με την οποία ζητάμε τα πορίσματα των υπολοίπων ελέγχων.

Τα 28 σχολεία τα οποία ελέγχθησαν αντιστοιχούν σε 59 στατικά ανεξάρτητα κτίσματα. Από αυτά, στα 54 διαπιστώθηκε κάποιο ποσοστό τρωτότητας όπως αναλύεται παρακάτω:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α/ΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/1/2025)

Δ.Κ.	ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Ο Α'/ΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣΠ	ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ Ο Α'/ΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣΠ	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ max ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 25%	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ max ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 50%	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ max ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 75%	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ max ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ 100%	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ max ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Δ.Κ.)
1η	24	3	8	3			11
2η	19	5	5			1	6
3η	19	5	2				2
4η	22	20	5		3		8
5η	27	10	1	1			2
6η	28	13	7	2	1		10
7η	21	13	9	1	3	2	15
ΣΥΝΟΛΟ	160	69	37	7	7	3	54
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)			68,52	12,96	12,96	5,56	100,00

Ειδικά για τις κατηγορίες τρωτότητας 50%-75%, αυτές αποτελούν συνήθεις φθορές και αντιμετωπίζονται με σωστή συντήρηση και εργασίες επισκευής, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί.

Τα δυο σχολεία (3 στατικώς ανεξάρτητα κτίσματα) όπου διαπιστώθηκε τρωτότητα 100% (το Γυμνάσιο Κωφών στην οδό Ζαχάρωφ 1 και το 10-11ο Νηπιαγωγείο στο Μέγας, στην οδό Στίλπωνος 38, εκκενώθηκαν άμεσα. Στα κτίρια του 10^{ου}-11^{ου} νηπιαγωγείου προχωράει ήδη η μελέτη αποκατάστασής.